



170900341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2022-S-09201

检验类型: 8月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市位育实验学校

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的任何形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市位育实验学校	邮编	/
地址	上海市徐汇区长乐路455号	电话	13916801629
生产单位	/		
抽样日期	2022年08月16日	抽样人员	杨文吉、钟燕
样品数量	各5L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2022年08月16日	报告完成日期	2022年08月23日
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 的要求。		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

签发日期：2022年08月23日

编制：

益子林

审核：

聂倩玉

批准：

余志清

检验检测报告

样品编号：2022-S-09201-1 直饮水

[抽样地点：教学楼5层楼道]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	1	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.86	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	102	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	15.16	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.00156	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00278	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0114	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0274	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	42.02	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	171.5	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000543	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000858	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000559	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2022-S-09201-2 直饮水

[抽样地点：教学楼5层厕所中间]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	2	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.76	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	106	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	56.81	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.00158	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00264	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0110	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0222	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	73.06	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	197.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.57	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000488	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000348	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000490	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号：2022-S-09201-3 直饮水

[抽样地点：教学楼4层厕所中间]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	31	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.70	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	127	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	13.54	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限：0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000875	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00286	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0116	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.0173	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	34.96	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	186.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.65	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000335	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000563	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限：0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限：0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000352	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号: 2022-S-09201-4 直饮水

[抽样地点: 教学楼4层楼道]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浊度(散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.87	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	136	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	13.56	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00160	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00833	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00655	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	34.84	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	172.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.59	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000116	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000339	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000172	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000662	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-09201-5 直饮水

[抽样地点: 教学楼3层楼道]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浊度(散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.55	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	122	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	16.18	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限: 0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00249	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0103	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00424	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	42.08	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	182.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.57	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000122	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000212	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-09201-6 直饮水

[抽样地点: 教学楼3层厕所中间]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	15	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浊度(散射浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.89	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	136	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	49.96	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限: 0.0006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00236	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0114	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00166	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	69.34	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	203.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.65	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000105	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.0009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.0007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.0006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000235	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.00109	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-09201-7 直饮水

[抽样地点: 教学楼2层厕所中间]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	6	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.73	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	117	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	13.55	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000523	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00238	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0289	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00253	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	35.64	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	210.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.69	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000253	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000413	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2022-S-09201-8 直饮水

[抽样地点: 教学楼2层楼道]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	4	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.90	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	121	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	7.80	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限: 0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	0.000127	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00267	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0195	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00239	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	10.32	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	178.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.58	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度: 0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000204	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000554	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度: 0.004)	合格
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000287	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

---转下页---

—接上页—

样品编号：2022-S-09201-9 直饮水

[抽样地点：教学楼1层厕所中间]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	29	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.70	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	103	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	4.50	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限：0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限：0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00232	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0144	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00274	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	3.37	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	194.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000122	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000145	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限：0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限：0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000278	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

—转下页—

—接上页—

样品编号：2022-S-09201-10 直饮水

[抽样地点：教学楼6层厕所中间]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	4	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出	合格
3	色度（铂钴色度单位）度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(最低检测浑浊度：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	6.54	合格
8	总硬度(以CaCO ₃ 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	103	合格
9	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	≤250	14.02	合格
10	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出(定量限：0.0009)	合格
11	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出(定量限：0.00006)	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.00214	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0131	合格
14	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	0.00320	合格
15	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
16	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	≤250	38.09	合格
17	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8)	≤1000	193.0	合格
18	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	合格
19	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出(最低检测质量浓度：0.05)	合格
20	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.002)	合格
21	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000116	合格
22	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.00128	合格
23	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限：0.00007)	合格
24	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限：0.00006)	合格
25	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(最低检测质量浓度：0.004)	合格

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
26	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	0.000272	合格
27	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	合格
28	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出限: 0.0002)	合格
29	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出限: 0.0001)	合格
30	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量浓度: 0.050)	合格

---报告结束---